

BCĐ ĐIỀU HÀNH CUNG ỨNG
ĐIỆN TỈNH HÀ NAM

**TỔ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH
CUNG CẤP ĐIỆN**

Số: /CV-TGS
V/v đảm bảo điện cho sản xuất tại
các Khu, cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Công ty Điện lực Hà Nam;
- Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng
Bát Cảnh Sơn;
- Công ty Cổ phần VIKOHASAN.

Ngày 15/4/2020 Sở Công Thương nhận được Đơn kiến nghị số 01/2020/CV-VKHS của Công ty Cổ phần VIKOHASAN tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV về tình trạng mất điện tại lưới điện do Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn quản lý vận hành bán điện. Cụ thể trong tháng 3 và tháng 4/2020 có 04 lần mất điện thì 02 lần do Công ty Điện lực Hà Nam cắt điện để xử lý công việc tại TBA 110kV Đồng Văn IV vào ngày thứ sáu (ngày làm việc bình thường); 02 lần do sự cố lưới điện của Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn.

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ giám sát tình hình cung cấp điện tỉnh (Tổ giám sát) đã được Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh Hà Nam giao, Tổ giám sát đã thường xuyên quán triệt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đảm bảo điện cho các doanh nghiệp sản xuất tại các Khu công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các đơn vị phân phối, quản lý vận hành điện vẫn chưa làm hết trách nhiệm. Việc cắt điện làm ảnh hưởng đến sản xuất, dẫn đến khách hàng phải gửi Đơn kiến nghị về tình trạng cắt điện đến các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Để sớm khắc phục những tồn tại nêu trên, đáp ứng yêu cầu về điện cho sản xuất tại các Khu công nghiệp, Tổ giám sát yêu cầu:

1. Đối với Công ty Điện lực Hà Nam:

Công ty Điện lực Hà Nam cắt điện Khu công nghiệp Đồng Văn IV để xử lý công việc tại TBA 110kV Đồng Văn IV là 02 lần vào ngày 06/3/2020 (thứ sáu, ngày làm việc bình thường) là không phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh. Vì vậy Tổ giám sát yêu cầu Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch hàng năm về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, thí nghiệm đường dây và TBA phải thực hiện vào các ngày nghỉ lễ, ngày chủ nhật; xác định cụ thể số lần cắt điện trong năm để thông báo cho các khách hàng trong Khu công nghiệp, báo cáo UBND tỉnh, Tổ giám sát biết để theo dõi, giám sát. Công ty Điện lực Hà Nam không được bố trí kế hoạch cắt điện để thực hiện thí nghiệm định kỳ, xử lý các tồn tại tại các TBA 110kV vào các ngày làm việc bình thường;

2. Đối với Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn:

- Trong 02 lần cắt điện vào ngày 22/3/2020 và ngày 12/4/2020 thuộc lưới điện trong KCN thì có 01 lần cắt điện để phân bố lại phụ tải, 01 lần sự cố thiết bị trên lưới. Tổ giám sát yêu cầu việc kiểm tra tình trạng an toàn của đường dây phải được đơn vị quản lý vận hành được thực hiện sát sao, không để xảy ra sự cố gây mất điện do lỗi chủ quan; Không tùy tiện thực hiện cắt điện trên lưới để đấu nối khi lắp đặt thiết bị mới và thay thế thiết bị cũ. Tính toán kết hợp xử lý nhiều nội dung công việc tồn tại trên các lộ đường dây cho một lần cắt điện, tránh phải cắt điện nhiều lần ảnh hưởng đến sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Đầu tư lắp đặt máy cắt Recloser đồng bộ triệt để hết trên tất cả các đầu nhánh, lộ đường dây trong Khu công nghiệp. Thực hiện được nội dung này thì việc ngoài việc bảo vệ an toàn đường dây nói chung thì còn thuận lợi cho việc cắt điện xử lý sự cố bị ảnh hưởng trong phạm vi hẹp.

Trên đây là một số nội dung Tổ giám sát tình hình cung cấp điện yêu cầu các đơn vị phân phối điện tại các Khu công nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện. Trong trường hợp bắt buộc phải cắt điện thì có thông tin kịp thời cho tất cả các khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BQL các KCN;
- Lưu: VT, TGS.

TỔ TRƯỞNG

GD SỞ CÔNG THƯƠNG
Đinh Văn An