

UBND TỈNH HÀ NAM  
**SỞ CÔNG THƯƠNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SCT-QLNL

Hà Nam, ngày tháng 8 năm 2020

V/v đảm bảo an toàn hành lang  
lưới điện cao áp 35kV đi qua trụ  
sở Đội cảnh sát giao thông trật tự,  
Công an thành phố Phủ Lý

Kính gửi:

- Công an tỉnh Hà Nam;
- Công ty Điện lực Hà Nam;
- UBND thành phố Phủ Lý;
- Công an thành phố Phủ Lý;
- Đội cảnh sát giao thông trật tự.

Sở Công thương đã nhận được văn bản số 1798/PCHN – AT ngày 10/8/2020 của Công ty Điện lực tỉnh về việc đề nghị xử lý vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp 35kV.

Ngày 20/8/2020 Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan gồm: Trung tâm phát triển quỹ đất, Công an thành phố Phủ Lý, UBND thành phố Phủ Lý, Công ty Điện lực Hà Nam, Điện lực Phủ Lý, Điện lực Thanh Liêm và UBND xã Liêm Chung tổ chức hội nghị thống nhất, bàn giải pháp xử lý điểm vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 35kV đi qua sân trụ sở Đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố.

Hội nghị đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, đánh giá mức độ nguy hiểm, khả năng có thể dẫn đến các tai nạn về điện, cụ thể: Hiện tại đường dây 35kV khoảng cột 11-13 mạch kép đường trục lộ 371, 373 E3.5 đi qua sân khu vực sân phía nam và phía đông bãi tập kết tang vật tạm giữ của trụ sở đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố, không đảm bảo khoảng cách an toàn (*độ tĩnh không ở trạng thái võng nhất tới mặt đất khoảng 6,2m*), theo quy định tại Nghị định 14/CP đối với công trình hiện hữu thì khoảng cách đường dây tới mặt đất  $\geq 7m$ .

Để đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sỹ của đơn vị, nhân dân đến liên hệ công tác và việc vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định. Hội nghị thống nhất thực hiện một số giải pháp như sau:

- Giải pháp trước mắt.

+ Đề nghị Công ty Điện lực tỉnh (*đơn vị trực tiếp quản lý vận hành đường điện nói trên*) nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tạm thời nâng cao độ tĩnh không đường dây đảm bảo khoảng cách tới mặt đất tối thiểu 7m, thời gian hoàn thành **xong trước ngày 30/9/2020**.

Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Phủ Lý đặt hệ thống biển báo cảnh giới, lập hàng rào chắn không cho phép tập trung đông người, làm việc, tập kết

phương tiện, thiết bị bên trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 35kV, nhằm phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra do vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện cấp điện áp 35kV.

+ Đối với Công an thành phố Phủ Lý, trực tiếp là Đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ chiến sỹ công an, các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác được biết khu vực không đảm bảo an toàn đường điện 35kV để có biện pháp phòng chống tai nạn điện có thể xảy ra.

- Về giải pháp lâu dài.

Đề nghị Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo Công an thành phố sớm bố trí nguồn kinh phí, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Công ty Điện lực tỉnh thực hiện việc di chuyển hoặc hạ ngầm đường điện 35kV hiện trạng đang đi trên đất Đội cảnh sát giao thông trật tự, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn điện, phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra đối với con người, phương tiện và sự vận hành an toàn, ổn định của hệ thống lưới điện.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị, mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT; QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Sơn**